



## COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

Sportello unico per l'edilizia

Diritti di segreteria Euro 55,00

□

### Autorizzazione n. 01/2014

#### AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE CIVILI O ASSIMILABILI NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA (D.Lgs. 152/99 - L.R. 13/90 - L.R. 48/93)

ISTANZA : SIG.RA RAITERI PATRIZIA

TIPO DI SCARICO: CIVILE

UBICAZIONE DELLO SCARICO: Ameno, Località Mirabello

IDENTIFICAZIONE N.C.T.: Foglio n. 3 – Mappale 457

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili in ricettore diverso dalla pubblica fognatura, presentata in data 02.07.2014 prot. n. 2349 da parte di Raiteri Patrizia nata a Varallo Sesia il 10.04.1957 in qualità di proprietaria dell' immobile distinto al NCT al mappale nn 457 del foglio n.3;

Vista la Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13 e s.m.i.;

Visto l'art. 2 della Legge Regionale 17 novembre 1993 n. 48;

Visto il Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152;

Vista l'art. 57 della Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44;

Visto il parere favorevole rilasciato dall'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Novara con nota prot. n. 68913 in data 19.08.2014 subordinatamente alla verifica che:

- in riferimento alla vasca Imhoff e nell'ipotesi dichiarata di due estrazioni annuali, il comparto di sedimentazione sia maggiore di 560 litri e quello di digestione maggiore di 1400 litri;

-il pozzo assorbente sia posizionato esternamente ad aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano (Regolamento regionale 15/R/2006);

- adottare le opportune misure precauzionali per evitare possibili interferenze con le tubazioni di distribuzione dell'acqua potabile;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

#### A U T O R I Z Z A

- La **Sig.ra Raiteri Patrizia, residente in Ameno, Località Mirabello, c.f. RTRPRZ57D50L669N** allo scarico di acque reflue civili

Lo scarico viene immesso negli strati superficiali del sottosuolo per il tramite di fossa IMHOFF e pozzo assorbente.

La suddetta autorizzazione, fatti salvi i diritti di terzi, viene rilasciata unicamente in base all'art. 45 del Decreto Legislativo n. 152/99 (e non vale pertanto a sostituire altri atti previsti dalle vigenti normative), con le seguenti prescrizioni:

- 1) il sistema di depurazione come sopra indicato dovrà rispettare le norme tecniche dell'allegato 5 alla Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle acque in data 4 febbraio 1977;
- 2) lo scarico deve essere campionabile tramite pozzetto o analogo manufatto predisposto subito a monte del punto di immissione negli strati superficiali del suolo;
- 3) vengano rispettati tutti i dati dichiarati nella domanda di autorizzazione e nei relativi allegati;

P.za Marconi, 1 – 28010 AMENO (NO) - Tel. (0322) 998103 Fax (0322) 998206

[www.comune.ameno.novara.it](http://www.comune.ameno.novara.it)- [ufficio.tecnico@comune.ameno.novara.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.ameno.novara.it)



## COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

Sportello unico per l'edilizia

- 4) venga assicurato il buon funzionamento dello scarico e la prevenzione della formazione di odori molesti mediante una periodica manutenzione, pulizia e spurgo dell'impianto;
- 5) eventuali fanghi e materiali estratti dalla vasca di chiarificazione dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- 6) **L'AUTORIZZAZIONE HA VALIDITÀ DI QUATTRO ANNI DAL MOMENTO DEL RILASCIO; l'istanza di rinnovo dovrà essere depositata un anno prima della scadenza;**
- 7) qualora l'insediamento venga destinato ad altra attività o venga ampliato e/o ristrutturato e ne derivi uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse da quelle preesistenti, dovrà essere presentata una nuova richiesta di autorizzazione, ove prevista;
- 8) ogni variazione di dati del titolare o del suo recapito di residenza dovrà essere comunicata al Comune entro 30 giorni;
- 9) la disattivazione dello scarico dovrà essere comunicata al Comune entro 30 giorni.
- 10) Verificare la pendenza del terreno e le caratteristiche fisico-meccaniche dello strato superficiale per prevenire eventuali dissesti o smottamenti nella zona di smaltimento dei reflui.

In caso di inosservanza delle prescrizioni si procederà, secondo la gravità dell'infrazione, ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legislativo n. 152/99.

Copia della presente autorizzazione viene trasmessa all'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Novara per i controlli di sua competenza.

Ameno, 02.09.2014

*Il Responsabile del Servizio Tecnico*

*Arch. Marinella Bellosta*

---

### RELATA DI NOTIFICA

notifica n.....

Il sottoscritto Messo Comunale del Comune di Ameno dichiara di aver notificato copia del presente atto al sig....., consegnando copia a mani di .....

Ameno,.....

IL MESSO COMUNALE

IL RICEVENTE